

(公表日 令和7年7月1日)

1 一般廃棄物の処分量

処分した一般廃棄物の種類及び数量

(単位 t)

[illegible]

(1) 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (1時間平均値の月内稼働期間での平均値)

(単位 °C)

[illegible]

(2) 集じん機に流入する燃焼ガスの温度 (1時間平均値の月内稼働期間での平均値)

(単位 °C)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	最大	155	154	-									
	最小	149	148	-									
	平均	152	152	-									
測定位置		ろ過式集じん器入口											
採取月日		連続記録計による測定											
測定結果取得日		2025. 5. 1	2025. 6. 1	2025. 7. 1									
2号炉	最大	154	151	154									
	最小	150	148	148									
	平均	152	150	151									
測定位置		ろ過式集じん器入口											
採取月日		連続記録計による測定											
測定結果取得日		2025. 5. 1	2025. 6. 1	2025. 7. 1									
3号炉	最大	154	155	157									
	最小	149	148	148									
	平均	151	152	153									
測定位置		ろ過式集じん器入口											
採取月日		連続記録計による測定											
測定結果取得日		2025. 5. 1	2025. 6. 1	2025. 7. 1									

(3) 排ガス中の一酸化炭素濃度 (4時間平均値の月内稼働期間での平均値)

(単位 ppm)

[illegible]

3 ばいじん除去

冷却施設及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

		除去を行った月日
1号炉	冷却施設	施設運転中、毎日
	排ガス処理設備	
2号炉	冷却施設	
	排ガス処理設備	
3号炉	冷却施設	
	排ガス処理設備	

4 排ガスの濃度測定結果（測定結果は酸素12%換算した結果を示す）

炉番号	項 目	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ばいじん濃度	mg/m ³ N	0.0007未満	－	－									
	硫酸化物濃度	ppm	4.0	－	－									
	窒素酸化物濃度	ppm	27.0	－	－									
	塩化水素濃度	ppm	5.0	－	－									
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.00000046	－	－									
	採取位置		煙突部											
	採取月日		2025.4.1	－	－									
	測定結果取得月日		2025.4.23	－	－									
2号炉	ばいじん濃度	mg/m ³ N	0.0008未満	－	0.0007未満									
	硫酸化物濃度	ppm	2.0	－	6.0									
	窒素酸化物濃度	ppm	44.0	－	17.0									
	塩化水素濃度	ppm	9.0	－	13.0									
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.00072	－	－									
	採取位置		煙突部											
	採取月日		2025.4.2	－	2025.6.3									
	測定結果取得月日		2025.4.23	－	2025.6.18									
3号炉	ばいじん濃度	mg/m ³ N	－	－	0.0008未満									
	硫酸化物濃度	ppm	－	－	7.0									
	窒素酸化物濃度	ppm	－	－	29.0									
	塩化水素濃度	ppm	－	－	9.0									
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	－	－	0.0002									
	採取位置		煙突部											
	採取月日		－	－	2025.6.4									
	測定結果取得月日		－	－	2025.6.25									

5 連続測定を要する維持管理情報等

連続測定を要する維持管理情報、量が膨大な記録等は、求めに応じて電子データ、紙媒体記録の事業所での閲覧等とします。